

PG 41/2021 - RESPOSTA AO 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - LEDSTAR

Robson Roberto Frigotto da Costa <robson.frigotto@pmcgs.pr.gov.br>

Seg, 17/05/2021 11:27

Para: LEDSTAR - Licitação <licitacao@ledstar.com.br>

Cc: Rafael Carlos Berleze <rafael.berleze@pmcgs.pr.gov.br>; Leticia Grazielli de Carvalho da Silva <leticia.silva@pmcgs.pr.gov.br>; Infraestrutura <infraestrutura@pmcgs.pr.gov.br>; Eduardo Miguel dos Santos <eduardo.santos@pmcgs.pr.gov.br>; Tiago Augusto Faria <tiago.faria@pmcgs.pr.gov.br>

 2 anexos (1 MB)

PG 41-2021 - RESPOSTA DA SECRETARIA.pdf; PREGÃO 41-2021 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS COM TECNOLOGIA LED - ALTERADO.pdf;

Bom dia licitante,

O questionamento sobre o ângulo de abertura já foi respondido via e-mail no dia 07/05/2021 no e-mail: licitacao@ledstar.com.br. Segue novamente resposta da Secretaria Requisitante.

Quanto a documentação técnica, o licitante vencedor deverá apresentar uma amostra no prazo de 07 dias úteis na Secretaria Municipal de Infraestrutura, acompanhado de documentação técnica, se houver.

Referente ao prazo de entrega, a Comissão Permanente de Licitações constou o referido prazo em edital atendendo a solicitação técnica justificada pela Secretaria Requisitante no Termo de Referência. Caso a empresa vencedora/fornecedora tenha problemas com prazo de entrega, a mesma deverá comunicar a Secretaria Requisitante e nesse momento justificar possíveis atrasos.

Sendo assim, considerando que os mesmos termos impugnados pela mesma empresa já foram analisados e respondidos anteriormente (**ANEXO**), continuamos com o mesmo entendimento e **INDEFERIMOS** a presente impugnação apresentada na data de hoje, mantendo inalterados os termos do edital anexo e a data de abertura agendada para o dia 21/05/2021 às 09:00 horas.

Att,

De: LEDSTAR - Licitação <licitacao@ledstar.com.br>

Enviado: segunda-feira, 17 de maio de 2021 09:46

Para: Setor de Licitações <licitacoes@pmcgs.pr.gov.br>; Robson Roberto Frigotto da Costa <robson.frigotto@pmcgs.pr.gov.br>; Rafael Carlos Berleze <rafael.berleze@pmcgs.pr.gov.br>; Estela Celina Muller <estela.muller@pmcgs.pr.gov.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL-PR (PE 41/2021) ABERTURA 21/05

À

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL-PR**REF. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021**

Prezados Senhores, boa tarde!

A empresa Unicoba Energia S.A, inscrita no CNPJ nº 23.650.282/0001-78, interessada em participar do presente certame, vem respeitosamente por meio deste solicitar Esclarecimento Ref.: Pregão Eletrônico nº 41/2021, cujo objeto trata-se AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS COM TECNOLOGIA LED - DIODO EMISSOR DE LUZ (LIGHT EMITTING DIODE), PARA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I E I.I DO EDITAL.

DO ESCLARECIMENTO**I – DO ÂNGULO DE ABERTURA.**

Conforme se depreende das premissas do Edital, foi incorporada ao certame a exigência de luminárias, com ângulo de abertura longitudinal > 130° e abertura transversal de 50° a 60°:

III - Lente assimétrica com abertura longitudinal > 130° e abertura transversal de 50° a 60°:

A ABNT NBR 5101 indica luminárias quanto a distribuição transversal em Tipo I, II, III e quanto a distribuição longitudinal em Curta, Média e Longa. Vejamos:

B.2 Classificação das distribuições de intensidade luminosa

As luminárias são classificáveis, com base na ABNT NBR 5101, quanto à distribuição transversal, à distribuição longitudinal e ao controle de distribuição, conforme a tabela 3.

Tabela 3 – Classificação das distribuições de intensidade luminosa conforme ABNT NBR 5101

Distribuição transversal	Tipo I / II / III
Distribuição longitudinal	Curta / Média / Longa
Controle de distribuição de intensidade luminosa	Totalmente limitada/Limitada

Nossas luminárias são fabricadas em total observância às mais atuais normas vigentes do INMETRO e ABNT e, por conseguinte, possuem características inerentes às próprias normas, apresentando-se, portanto, em total acordo com as exigências normativas. As luminárias garantem versatilidade em sua aplicação, segurança e conforto visual (sem ofuscamento).

Dadas essas características visto que pode ser comprovado por meio da LM-79 com ensaio do INMETRO para comprovar esta informação.

Diante do exposto, questiona-se serão aceitas luminárias que, estejam em perfeito atendimento a ABNT NBR 5101, pois a solicitação de ângulo de feixe/abertura embora solicitada em edital é características

de norma antiga não sendo utilizada como parâmetro de análise em luminárias LED, nossa solução será aceita?

II- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Gostaríamos de saber em qual momento deverá ser apresentado a documentação TÉCNICA, LAUDOS, CATÁLOGOS, GARANTIA, CURVA IES?

III- DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

Verificamos a solicitação de entrega do objeto, no prazo curto de até 20 dias.

Para melhor atendermos seu pedido necessitamos que Vossa Senhoria conceda de um prazo mais esparso à data combinada.

Como é de conhecimento geral, sabemos que não temos malha terrestre que garanta a logística para atendimento a esse curto prazo a todos os participantes, apenas fornecedores ou revenda local, tem a possibilidade de cumprir esses cronogramas de entrega.

Além disso, o tempo maior é primordial para fabricação dos produtos, visto o grande volume de peças envolvido.

Insta ainda ressaltar que o prazo mínimo de mercado é de 30 dias uteis para entrega do objeto.

Nosso objetivo e dever é sempre cumprir com o prazo combinado.

Por tal primor, rogo e peço a gentileza de acatar referido pleito, para melhor atendê-los.

Para garantir a livre oferta e demanda a todas as licitantes, nos tempos de pandemia, sem favorecer qualquer outra empresa, entendemos que deve ser considerado como prazo de no mínimo 30 dias uteis para entrega.

Favor acusar o recebimento deste.

No mais, agradecemos desde já pela atenção prestada e permanecemos a disposição.



Fabiana Sampaio | Analista de Licitação

T. +55 1150785580

M. +55 11930348328

Av. Eusébio Matoso, 1375 - 11º andar

05423-180 - Pinheiros - São Paulo - SP